

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

"20" 08 2025 г.

Потребитель МДОУ Детский сад №106 договор № 3/4/09313/00946 (2144)

Объект МДОУ Детский сад №106, Севастопольская, 25
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)

по адресу : ул. Севастопольская 25
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

Причина проверки : готовность к отопительному периоду
(фактический адрес)

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений :

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	71650	элев. узел		02.06.2025	02.06.2029
2	расходомер ПРЭМ-32	231941	под. труб-д	0,080/30 м3/час	02.06.2025	02.06.2029
3	расходомер ПРЭМ-32	229164	обр. труб-д	0,080/30 м3/час	02.06.2025	02.06.2029
4	датчик температуры КТСП-Н	12353	под. труб-д	0/160 °С	02.06.2025	02.06.2029
5	датчик температуры КТСП-Н	12353	обр. труб-д	0/160 °С	02.06.2025	02.06.2029
6	водосчетчик СВГ-20	172425630	труб-д ГВС	0,050/5 м3/час	25.03.2023	25.03.2029

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя заведующий Ильясов Е.В. Ильясова
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа